

ANEXO XIII

Municipalidad de: **MAGDALENA DEL MAR**
 Nº Expediente: **5050-17**
 Nº de Acta: **2da REVISION (ACTA 01 DEL 12 DE OCTUBRE)**
 Fecha: **12/10/2017**

PERU Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

ACTA DE VERIFICACION Y DICTAMEN-EDIFICACION

1. DELEGADOS ASISTENTES			
Representantes	Fecha	Apellidos y Nombres	Nº Registro CAP/CIP
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA	12/10/17	KONG REQUEÑA LA ROSA, CARMEN	1512
DELEGADO ARQUITECTO- CAP	12/10/17	MORZAN CAMERE, JAVIER	607
DELEGADO ARQUITECTO- CAP	12/10/17	QUINTANA BAZANTA, RUBEN MARIO	1304
DELEGADO INGENIERO CIVIL- CIP			
DELEGADO INGENIERO SANITARIO- CIP			
DELEGADO INGENIERO ELECTRICICO O ELECTROMECANICO - CIP			
DELEGADO AD-HOC DEL MINISTERIO DE CULTURA - MC (*)			
DELEGADO AD-HOC DEL CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED	12/10/17	CORPUS VERGARA, RONALD ERIK	36992
DELEGADO AD-HOC DEL SERVICIO GENERAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP (**)			

Nº DE REPRESENTANTES ASISTENTES A LA SESIÓN DE VERIFICACIÓN :			
2. RESUMEN DE DICTAMEN : (Marcar con X lo que corresponda)			
DICTAMEN	ARQUITECTURA	ESTRUCTURAS	INST. SANITARIAS
CONFORME	X		INST. ELÉCTRICAS
NO CONFORME			
CONFORME			
CONFORME CON OBSERVACIONES (1)			

(1) APLICABLE PARA PROYECTOS EN MODALIDADES C Y D. EN EL CASO DE ANTERPROYECTO EN CONSULTA SOLO SE EMITE EL DICTAMEN EN LOS TERMINOS CONFORME Y NO CONFORME

3. OBSERVACIONES, FUNDAMENTACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN DEL DICTAMEN:	
EXPEDIENTE N°: 5050-17 - FERMONT	
ANTEPROYECTO - MODALIDAD C	
DICTAMEN ARQUITECTURA: CONFORME	
OPINION ES EN REPRESENTACION DEL INDECI POR DELEGACION DE COMPETENCIA DEL	
CENEPRD: FAVORABLE	
- EL ARQ. RESPONSABLE DEBERÁ VERIFICAR EN OBRA, EL ANCHO DE ESTACIONAMIENTO Y EL ACCESO DE 6 m. QUE DEBE MANTENERSE HASTA FINALIZAR LA OBRA. - CONFINAR ESCALERA DE GATO EN NIVEL AZOTEA (PLANO A10 / Ejes 7 y D) PARA EVITAR ACCESO DE MENORES SEGÚN NORMA A.010 Art. 3 - EN CENEPRD; Para proyecto:	
REUBICAR LA VÁLVULA ANGULAR DE 2 1/2" UBICADO DENTRO DE LA ESCALERA, EN UNA ESQUINA DONDE EL NIVEL DE PISO TERMINADO SEA EL MISMO DEL VESTÍBULO PREVIO VENTILADO Y LAS ÁREAS COMUNES; POR UN TEMA DE MEJOR DESEMPEÑO DE LA MANGUERA CONTRA INCENDIOS.	
Municipalidad de Magdalena del Mar GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS LICITACIÓN DE OBRAS RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCALERA DE GATO PROYECTO N° 5050-17 Exp. N°: Fecha: 12 OCT 2017 Arq. Javier Jorge Morazan Lainez CAP 0607 COLEGIO DE ARQUITECTOS ROSEN MARIANO GUAYANA 2017 ARQUITECTO	
RONALD ERIC CORPUS VERGARA INGENIERO CIVIL Reg. del Colegio de Ingenieros N° 38992 Municipalidad de Magdalena del Mar GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS LICITACIÓN DE OBRAS RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCALERA DE GATO PROYECTO N° 5050-17 Exp. N°: Fecha: 12 OCT 2017	
4. CERTIFICACIÓN DE ACTA:	
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA CERTIFICA QUE EL CONTENIDO DE ESTA ACTA REFLEJA LA REALIDAD DE LO OCURRIDO EN LA SESIÓN, REQUIRIENDO SE INCLUYA LA PRESENTE EN EL LIBRO DE ACTAS. LOS DELEGADOS FIRMAN EL ACTA DEBIDAMENTE LLENADA, LUEGO DE SU LECTURA Y APROBACIÓN.	
Municipalidad de Magdalena del Mar GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS LICITACIÓN DE OBRAS RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCALERA DE GATO PROYECTO N° 5050-17 Exp. N°: Fecha: 12 OCT 2017 Municipalidad de Magdalena del Mar GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS LICITACIÓN DE OBRAS RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCALERA DE GATO PROYECTO N° 5050-17 Exp. N°: Fecha: 12 OCT 2017	
Fecha: 12/10/17 Firma y sello del representante de la Municipalidad de Magdalena del Mar	